

# AKTSIASELTS PÕLVA VESI

## KORRALDUS nr 1

Põlva

26.01.2026

### Sademevee ärajuhtimise arvestusest

Põlva Vallavolikogu poolt 21.11.2024 vastu võetud „Põlva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja (edaspidi Eeskiri)“ §23 lg 8 kohaselt kasutab vee-ettevõtja sademevee ja drenaaživee mahu arvutamiseks järgmisi valemeid:

1)  $Q_{sk} = HEMHI \times (S_k \times k_k + S_m \times k_m) / 12$ , kus

$Q_{sk}$  – ühe kuu sademevee arvutuslik maht kinnistult ( $m^3$ ),

HEMHI – aastane keskmine sademete summa ( $m/a$ ),

$S_k$  – kaetud/sillutatud pind ( $m^2$ ),

$S_m$  – muud katted ja katmata pind ( $m^2$ ),

$k_k$  – pinnakatte äravoolutegur kaetud ja /või sillutatud pinnalt ( $k_k=1$ ),

$k_m$  – pinnakatte äravoolutegur muude katete ja katmata aladelt ( $k_m=0,2$ ).

2)  $Q_{dk} = HEMHI \times S_k / 12$ , kus

$Q_{dk}$  – ühe kuu drenaaživee maht kinnistult ( $m^3$ ).

Eeskirja §23 lg 9 alusel kasutab vee-ettevõtja nii sademe- kui ka drenaaživee ärajuhtimise aasta keskmiste kuu vooluhulkade arvutamise juures väärtuse HEMHI määramisel Riigi Ilmateenistuse poolt lähima vaatlusjaama kohta avaldatud 30 aasta keskmist sademete hulka ( $m/a$ ).

Riigi Ilmateenistuse kodulehel avaldatud viimaste andmete kohaselt on aastane keskmine sademete summa HEMHI= **0,658 m/a** (1991-2020 Võru).

Korralduse sisu avalikustatakse AS Põlva Vesi kodulehel Eeskirja §23 lg 9 kohaselt.



Kristo Kivisaar  
juhatuse liige